

г. Новороссийск

« 06 » марта 2018 г.

с 12.00. до 16.00.час.

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№80**

**По адресу:** г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27, ул. Волгоградская, 46.

**На основании:** распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Потемкиной М.А. от 20.02.2018 г. № 80 р-23-2018.

**была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:** муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27, ул. Волгоградская, 46

ОГРН 1032309078526 от 20.01.2003г., ИНН 2315057766, Р/с 40701810700003000001 РКЦ Новороссийск г. Новороссийск г. Новороссийск, ОКВЭД 85.14, тел. 645116.

**Дата и время проведения проверки:** с 05.03.2018г. по 06.03.2018г. включительно

**Общая продолжительность проверки:** 2 рабочих дня.

**Акт составлен:** территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск.

**С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен:** директор МАОУ гимназия № 6 Альтова А.Г. 01.03.2018г., 05.03.2018г. копию распоряжения получила

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лица, проводившие проверку:**

Дорохова Ирина Сергеевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск

**Лица, привлеченные к проверке:** не привлекались

Перед проведением проверки представлены служебные удостоверения №836 от 01.09.2016г.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Предписание №154 п-23-2017 об устранении выявленных нарушений от 23 ноября 2017г. выполнено в полном объеме:

1. В кабинетах химии, английского языка (№28), № 24 проведен косметический ремонт, стены и потолок окрашены краской, что позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. В филиале учреждения в кабинете № 3 проведена замена половое покрытие (линолеум), в соответствии с требованиями п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
3. В филиале в туалета для мальчиков установлен писсуар, в соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
4. В кабинетах №4, 17 английского языка классные доски, не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением (софитами), в соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
5. Замена перегоревших ламп в филиале в кабинете №12 проводится своевременно, перегоревших или неисправных ламп не обнаружено, в соответствии с требованиями п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
  6. Измеренные уровни коэффициента пульсации в учебных кабинетах № 15, 18 по адресу ул. Яковлева, 27 и в учебных кабинетах № 3, 4, 18, 7, 20, 16 по адресу ул. Волгоградская, 46 не более 10%, что подтверждено протоколом №114.128.2018 измерения параметров физических факторов от 27.02.2018г;

В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю в отношении МАОУ гимназия №6 по адресу: г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27, в соответствии с распоряжением №80р-23-2018 от 20.02.2018г. установлено, что нарушения, указанные в предписании №154 п-23-2017 от 23.11.2017г. устранены.

Нарушений не выявлено: ст.11, п.1 ст.24, п.1. ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре)

Прилагаемые документы:

1. Протокол № 114.128.2018 измерения параметров физических факторов от 27.02.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт  Дорохова И.С.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:


директор МАОУ гимназия №6 Альтова Анжела Георгиевна.

« 6 »  2018 г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

«Утверждаю»  
Орган инспекции  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015

Заместитель руководителя органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»  
в Новороссийском филиале  
Корелов Д.Ф.



Подпись МП

**Заключение 118/ОИ от 27.02.2018г.  
к протоколу измерения параметров физических факторов  
№114.128.2018 от 27.02.2018г.**

Измеренные уровни коэффициента пульсации освещенности  $K_p$  % в МАОУ гимназии № 6 по адресу: г. Новороссийск, ул.Волгоградская,46, ул.Яковлева,27, соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»

Врач по общей гигиене

/О.В.Казяева/

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**органа государственного контроля (надзора)**  
**о проведении внеплановой выездной проверки**  
**юридического лица**

от *20.03.2018*

№ *80* р-23-2018

1. Провести проверку в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 6 муниципального образования город Новороссийск
2. Место нахождения: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27.  
Место нахождения используемого им производственного объекта: Краснодарский край, 353900 г. Новороссийск, ул. Яковлева, 27, 353922 г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 46
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: Дорохову Ирину Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийск
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц:  
Бузанову Екатерину Андреевну, лаборанта Новороссийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.
5. Настоящая проверка проводится в рамках:  
- осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (313122070).
6. Установить, что:  
настоящая проверка проводится с целью:  
проверки предписания от 23.11.2017 №154 п-23-2017 об устранении нарушений срок для исполнения которого истек.  
задачами настоящей проверки являются  
предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.
7. Предметом настоящей проверки является  
- выполнение предписаний органов государственного надзора (контроля).
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней  
К проведению проверки приступить с: **05.03.2018**  
Проверку окончить не позднее **03.04.2018**
9. Правовые основания проведения проверки:  
- п. 1. ч. 2. ст. 10. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

**Новороссийский филиал**

**ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

<p>Юридический адрес: 350078, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1/61/1 Телефон: (861) 267-34-02 Факс: (861) 267-33-98 Фактический адрес: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 5 Телефон: (8617) 60-21-97, 27-97-70, 60-27-05 Факс: (8617) 27-97-72</p>	<p>Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510617 от 02.07.2015 г.</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Руководитель ИИЦ Новороссийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  А.Н. Байдышев</p>
--	---	---

**ПРОТОКОЛ № 114.128.2018**

**измерения параметров физических факторов от 27 февраля 2018 г.**

1. Основание для проведения измерений: заявление МАОУ гимназия № 6 вх. №1012 от 20.02.2018г.
2. Адрес и наименование объекта: г. Новороссийск, ул. Волгоградская, 46, ул. Яковлева, 27, МАОУ гимназия №6.
3. Дата проведения измерения: 27 февраля 2018 г. с 10.00
4. При измерениях присутствовал представитель объекта: зам. директора по АХЧ Кузучан С.Г.
5. Измерения проводились по следующим факторам: коэффициент пульсации освещенности  $K_{п\%}$
6. Напряжение в сети: в начале измерения  $U_1 = 228$  В, после измерений  $U_2 = 227$  В (отклонение менее 5%).
7. Сведения о средствах измерения:

Физический фактор	Тип средства измерения	Погрешность прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Освещенность	люксметр-яркомер-пульсметр «Эколайт 01»	освещенность - 8 % пульсация - 10%	00623-14 ФГ-01 №01778-13	ФБУ «ГРЦСМий вКК» № 09-2-612 до 13.04.2018 г.
Напряжение в сети	Мультиметр цифровой M890G	V-0.8%	20031295262	№ 07-303-1319 до 04.07.2018 г. ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
Микроклимат	Метеоскоп	температуры воздуха $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 до 1,0 м/с $\pm (0,05+0,05\text{V})$ в диапазоне от 1,0 до 10,0 м/с $\pm (0,1+0,05\text{V})$ относительная влажность $\pm 3\%$	118711	ФГУП «ВНИИМС» № 207/16-7635п до 29.08.2018
Длина/расстояние/высота	Рулетка измерительная Geobox РК2-5	-	1191	ФБУ «Краснодарский ЦСМ» № 43-14-0322 до 04.09.2018г.

**8. Сведения о нормативной документации (НД) на методы измерения и нормирования:**

Наименование показателей	Перечень НД регламентирующих параметров, характеристик, показателей	Перечень НД на методы испытаний и исследований
Освещенность, коэффициент пульсации	СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»	ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности»

**9. Результаты измерений искусственной освещенности:**

№ п/п	Место измерения	Плоскость, высота	Система освещения (общ., комб.)	Тип лампы	Освещенность, лк		Коэффициент пульсации освещенности К <sub>п</sub> %	
					фактическое значение	нормируемая не менее	фактическое значение	нормируемое, не более
1	<b>ул. Волгоградская, 46</b> кабинет № 3 начальных классов	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	5	10
2	кабинет № 4 начальных классов	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	5	10
3	кабинет № 18 английского языка	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	6	10
4	кабинет № 7 географии	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	3	10
5	кабинет №20 начальных классов	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	2	10
6	кабинет № 16 английского языка	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	5	10
7	<b>ул. Яковлева, 27</b> кабинет № 15 математики	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	3	10
8	кабинет № 18 русского языка	Г-0,8	общ.	светодиод	-	-	4	10

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант  Бузанова Е.А.

Заведующая лабораторией физических факторов и радиационной гигиены, эксперт-физик  Руденко М.В.